



№75230061000207317562



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск

(ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. вторая цифра соответствует лицу которому вручается предписание 1- собственник 2-аппендатор 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Харанорская основная общеобразовательная школа»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения: Государственного инспектора по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Измайловой Светланы Анатольевны № 16 от «21» августа 2023 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с "24" августа 2023 г., 14 час. 00 мин по "24" августа 2023 г., 16 час. 00 мин;

с "06" сентября 2023 г., 11 час. 30 мин по "06" сентября 2023 г., 13 час. 00 мин;

проведена внеплановая, выездная проверка

государственным инспектором по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск по пожарному надзору – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, лейтенантом внутренней службы, Сизых Валентином Андреевичем

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Харанорская основная общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, п.ст. Харанор, ул. Нагорная, д.34

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Директор МОУ «Харанорская основная общеобразовательная школа»

Бурсова Юлия Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ пр ед пи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требование которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании муниципального общеобразовательного учреждения «Харанорская основная общеобразовательная школа» не оборудовано системами противопожарной защиты - системой пожарной сигнализации (далее по тексту СПС) смонтированной с обязательным наличием и в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке. В процессе капитального ремонта здания школы демонтированы системы противопожарной защиты - СПС	(ч.3 ст.4, ч. 7.1, ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 4.1, п.4.8, таблица 1 п.11 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации. Требование пожарной безопасности», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 20.07.2020 г. № 539);	25.11.2023 г.	

2.	В здании муниципального общеобразовательного учреждения «Харанорская основная общеобразовательная школа» не оборудовано системами противопожарной защиты - системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) смонтированной с обязательным наличием и в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном законодательством РФ порядке. В процессе капитального ремонта здания школы демонтированы системы противопожарной защиты - СОУЭ	(ч.3 ст.4, ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п.14 табл.2 Гл. 7 СП 3.13130.2009 Свод правил «Систем противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №173);	25.11.2023 г.	
3.	Система пожарной сигнализации (СПС) здания школы МОУ «Харанорская основная общеобразовательная школа» (здание класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) не обеспечена автоматическим дублированием сигналов СПС о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре	(п.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	25.11.2023 г.	
4.	Руководитель(директор) муниципального общеобразовательного учреждения «Харанорская основная общеобразовательная школа» не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре каждого этажа, которые размещаются на видных местах	(п.5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);	25.11.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

№ 0. директора Крусова Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по
Краснокаменскому, Забайкальскому
районам и г. Краснокаменск по
пожарному надзору – старший
дознатель отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Краснокаменскому,
Забайкальскому районам и г.
Краснокаменск управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Забайкальскому краю
Сизых Валентин Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную
проверку)


(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.